

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 211-45-28 (ond4@mchskrsk.ru)

Отдел надзорной деятельности профилактической работы по г. Минусинску и Минусинскому р-ну

(наименование органа государственного пожарного надзора)

662608 Красноярский край, г. Минусинск ул.Обороны,2т.5-15-39ogps6gpn@mchskrsk.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписания №2/1/1-4

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному дошкольному образовательному бюджетному учреждению

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),

«Детский сад №20 «Капитошка» комбинированного вида»

владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Минусинска и Минусинского района по пожарному надзору Перепелкина Д.А. от 13 января 2020 года №90, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с

“ 20 ”	января	20 20	г. с	10 час. 00 мин.	до	13 час. 00 мин.	Продолжительность	3
“ 22 ”	января	20 20	г. с	10 час. 00 мин.	до	13 час. 00 мин.	Продолжительность	3
“ 24 ”	января	20 20	г. с	10 час. 00 мин.	до	12 час. 00 мин.	Продолжительность	2
“ 27 ”	января	20 20	г. с	10 час. 00 мин.	до	12 час. 00 мин.	Продолжительность	2
“ 28 ”	января	20 20	г. с	10 час. 00 мин.	до	11 час. 00 мин.	Продолжительность	1

проведена плановая выездная проверка государственным инспектором г. Минусинска и Минусинского района по пожарному надзору Абрамовой Оксаной Викторовной здания, помещений, документов Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Детский сад №20 «Капитошка» комбинированного вида» (далее МДОБУ «Детский сад №20 «Капитошка»), расположенного по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, ул. Тимирязева, 6 «а», юридический адрес: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Тимирязева, 6 «а», совместно с заведующим МДОБУ «Детский сад №20 «Капитошка» Гимбутас Аленой Сергеевной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности
1	2	3	4
2/1/1	Руководитель организации не обеспечивает своевременное	п.55 ИПР в РФ Руководитель организации обеспечивает исправность,	30.03.2020

	обслуживание внутреннего противопожарного водопровода и не организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. (Осенью 2019 года проверка внутреннего противопожарного водоснабжения не проведена)	своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.	
2/1/2	Руководитель организации не организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц (протокол ММГО ООО ВДПО №25 от 15.12.2014г.)	п. 24 ППР в РФ Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний....	30.03.2020
2/1/3	Не проводится своевременная перезарядка и переосвидетельствование огнетушителей.	п. 70 ППР в РФ Руководитель организации обеспечивает объект защиты огнетушителями по нормам согласно пунктам 468 и 474 настоящих Правил и приложениям N 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.	30.03.2020
2/1/4	Система УАПС и СОУЭ не соответствует новым требованиям СП5.13130-2009, СПЗ.13130-2009, ГОСТ 31565-2012. Подключение пожарных извещателей автоматических и ручных выполнены кабелем КСПВ 2х0,5. Подключение световых оповещателей «Выход» выполнены кабелем КСПВ 4х0,5, КСПВ 2х0,5. Подключение звуковых оповещателей выполнены кабелем КСПВ 4х0,5, КСПВ 2х0,5 (Акт проверки работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности зданий и	<b>Статья 5. Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ</b> Обеспечение пожарной безопасности объектов защиты Каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности <b>п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</b> 1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих	30.03.2020

сооружений ООО «Акмейз» от 11.01.2020 года)

условий:

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

**ч. 3 ст. 4 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»**

К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона.

**п.61. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390**

При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности объектов защиты должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий.

**п.6 таб.2 ГОСТ 31565-2012**

Тип исполнения кабельного изделия	Класс пожарной опасности	Преимущественная область применения

	нг(A) F/R)- FRLS нг(A)- FRLS нг(B)- FRLS нг(C)- FRLS нг(D)- FRLS	П1а.7.2.2.2 П1б.7.2.2.2 П2.7.2.2.2 П3.7.2.2.2 П4.7.2.2.2	Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в системах противопожарной защиты, а также
	нг(A) F/R)- FRHF нг(A)- FRHF нг(B)- FRHF нг(C)- FRHF нг(D)- FRHF	П1а.7.1.2.1 П1б.7.1.2.1 П2.7.1.2.1 П3.7.1.2.1 П4.7.1.2.1	других системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	
1	Правила Противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390
2	Федеральный закон №123 от 22.07.2008 «Технический регламент «О требованиях пожарной безопасности»
3	Приказ МЧС России от 12 декабря 2007 г. N 645 Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 21 января 2008 года, регистрационный N 10938
4	СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Минусинска  
и Минусинского района по пожарному надзору Абрамова О.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)

«28» января 2020 года



Предписание для исполнения получил:

Заведующий МДОБУ «Детский сад №20 «Капитошка»

Гимбутас А.С

(должность, фамилия, инициалы)

«28» января 2020 года

(подпись)